

PLANTA BAIXA TÉRREO



PLANTA BAIXA 1° ANDAR

CONVENÇÕES:

- –CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA OITAVADA FM – (100x100x50mm)
- –LUMINÁRIA APARENTE NO TETO C/ 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 40W DE ALTO RENDIMENTO NO MESMO PADRÃO DAS EXISTENTES. – REATOR A.F.P.
- –LUMINÁRIA APARENTE NO TETO C/1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W– REATOR A.F.P.
- –LUMINÁRIA GLOBO TIPO BRASIL C/UMA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W NO MESMO PADRÃO DAS EXISTENTES, ALIMENTADA NO MESMO CIRCUITO EXISTENTE
- –CD EXISTENTE EMBUTIDA (VER ANOTAÇÕES)
- –ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NA LAJE DO TETO BITOLA Ø15mm PARA OS NÃO COTADOS, EXCLUSIVOS PARA ILUMINAÇÃO
- –ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NA LAJE DO PISO OU PAREDE
- –CONDUTOR NÃO COTADO É BITOLA 1,5mm2/750V.
- –ELETRODUTO NÃO COTADO É PVC RÍGIDO DIÂMETRO 15mm

AMPLIAÇÃO 2009 – AUMENTO DE CARGA (TÉRREO)

CD	CIRCUITO	TIPO	PONTOS	CARGA (W) no ponto	CARGA (W) no circuito	PROT.(A)	CONDUTOR em mm2	FASE
04 existente (à retirar)	F	ILUMIN.	04	100	400	15	2,5/1,5	A
	G	ILUMIN.	04	100	400	15	2,5/1,5	B
12 elem. (à instal.)	J	ILUMIN.	08	50	400	15	2,5/1,5	C
S.TOTAL					1600W			

AMPLIAÇÃO 2009 – AUMENTO DE CARGA (1° ANDAR)

CD	CIRCUITO	TIPO	PONTOS	CARGA (W) no ponto	CARGA (W) no circuito	PROT.(A)	CONDUTOR em mm2	FASE
09 (existente)	1A	ILUMIN.	08	100	800	15	2,5/1,5	C
	1B	ILUMIN.	08	100	800	15	2,5/1,5	A
	1C	ILUMIN.	08	50	400	15	2,5/1,5	B
	FLOREIRA	ILUMIN.	04	60	240	40	1,5	A mesmo
S.TOTAL					2240W			

ÚLTIMA MODIFICAÇÃO: 16.09.2009

REFORMA E AMPLIAÇÃO

PROJETO ANTERIOR APROVADO SOB REGISTRO Nº 1448 EM 12/12/2002.

RUA ALFREDO CHAVES, 1323 - BAIRRO EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS.

PROPRIETÁRIO:

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CAXIAS DO SUL - RS

PROJETO:

BASSO Engenharia e Construções Ltda. CREA : RS 59.725

Engº. Civil: Roberto José Basso

CREA: - RS 04.834

Rua Dom José Baréa, nº 2164 Fone: 3222 77 11 - Caxias do Sul - RS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

EXECUÇÃO:

ASSUNTO: ILUMINAÇÃO

DATA: OUTUBRO / 2009

PRANCHA: E04

DESIGNAÇÃO: PLANTA DO TÉRREO E 1° ANDAR

ESCALA: 1:75