

PLANTA BAIXA 2° ANDAR



PLANTA BAIXA 3° ANDAR

CONVENÇÕES:

- CD 1 ELEMENTO EXTERNA – AMPERAGEM INDICADA
- C2 – PREVISÃO PARA CLIMATIZADOR MONOFÁSICO 1.000W
- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE BITOLA Ø20mm
- ARMAÇÃO METÁLICA DOS CLIMATIZADORES
- CONDUTOR NÃO COTADO E BITOLA 2,5mm2/750V.
- ELETRODUTO NÃO COTADO É DE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 20mm

AMPLIAÇÃO 2009 – AUMENTO DE CARGA (2° ANDAR)

CD	CIRCUITO	TIPO	PONTOS	CARGA (W) no ponto	CARGA (W) no circuito	PROT.(A)	CONDUTOR em mm2	FASE
3 (a instal.)	CD3A	AR COND.	01	1000	1000	20	2,5	B
	CD3B	AR COND.	01	1000	1000	20	2,5	B
	S.TOTAL				2.000W	40	6,0	B
4 (a instal.)	CD4A	AR COND.	01	1000	1000	20	2,5	B
	CD4B	AR COND.	01	1000	1000	20	2,5	B
	S.TOTAL				2.000W	40	6,0	B

AMPLIAÇÃO 2009 – AUMENTO DE CARGA (3° ANDAR)

CD	CIRCUITO	TIPO	PONTOS	CARGA (W) no ponto	CARGA (W) no circuito	PROT.(A)	CONDUTOR em mm2	FASE
1 (a instal.)	CD1A	AR COND.	01	1000	1000	20	2,5	A
	CD1B	AR COND.	01	1000	1000	20	2,5	A
	S.TOTAL				2.000W	40	6,0	A
2 (a instal.)	CD2A	AR COND.	01	1000	1000	20	2,5	A
	CD2B	AR COND.	01	1000	1000	20	2,5	A
	S.TOTAL				2.000W	40	6,0	A

ÚLTIMA MODIFICAÇÃO: 16.09.2009

REFORMA E AMPLIAÇÃO

PROJETO ANTERIOR APROVADO SOB REGISTRO Nº 1448 EM 12/12/2002.

RUA ALFREDO CHAVES, 1323 - BAIRRO EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS.

PROPRIETÁRIO:

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAXIAS DO SUL - RS

PROJETO: BASSO Engenharia e Construções Ltda. CREA : RS 59.725

Engº. Civil: Roberto José Basso
CREA: - RS 04.834

Rua Dom José Baréa, nº 2164 Fone: 3222 77 11 - Caxias do Sul - RS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

EXECUÇÃO:

ASSUNTO: ENERGIA P/ CLIMATIZAÇÃO

DATA: OUTUBRO / 2009

PRANCHA: E11

DESIGNAÇÃO: PLANTA DO 2° E 3° ANDAR

ESCALA: 1:75