

PLANTA BAIXA TÉRREO



PLANTA BAIXA 1° ANDAR

CONVENÇÕES:

- CD 1 ELEMENTO EXTERNA – AMPERAGEM INDICADA
- C2 – PREVISÃO PARA CLIMATIZADOR MONOFÁSICO 1.000W
- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE BITOLA Ø20mm
- ARMAÇÃO METÁLICA DOS CLIMATIZADORES
- CONDUTOR NÃO COTADO E BITOLA 2,5mm2/750V.
- ELETRODUTO NÃO COTADO É DE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 20mm

AMPLIAÇÃO 2009 – AUMENTO DE CARGA (TÉRREO)

CD	CIRCUITO	TIPO	PONTOS	CARGA (W) no ponto	CARGA (W) no circuito	PROT.(A)	CONDUTOR em mm2	FASE
7 (a instal.)	CD7A	AR COND.	01	1000	1000	20	2,5	A
	CD7B	AR COND.	01	1000	1000	20	2,5	A
	S.TOTAL				2.000W	40	6,0	A
8 (a instal.)	CD8A	AR COND.	01	1000	1000	20	2,5	B
	CD8B	AR COND.	01	1000	1000	20	2,5	B
	S.TOTAL				2.000W	40	6,0	B

AMPLIAÇÃO 2009 – AUMENTO DE CARGA (1° ANDAR)

CD	CIRCUITO	TIPO	PONTOS	CARGA (W) no ponto	CARGA (W) no circuito	PROT.(A)	CONDUTOR em mm2	FASE
5 (a instal.)	CD5A	AR COND.	01	1000	1000	20	2,5	C
	CD5B	AR COND.	01	1000	1000	20	2,5	C
	S.TOTAL				2.000W	40	6,0	C
6 (a instal.)	CD6A	AR COND.	01	1000	1000	20	2,5	C
	CD6B	AR COND.	01	1000	1000	20	2,5	C
	S.TOTAL				2.000W	40	6,0	C

ÚLTIMA MODIFICAÇÃO: 16.09.2009

REFORMA E AMPLIAÇÃO

PROJETO ANTERIOR APROVADO SOB REGISTRO Nº 1448 EM 12/12/2002.

RUA ALFREDO CHAVES, 1323 - BAIRRO EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS.

PROPRIETÁRIO:

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAXIAS DO SUL - RS

PROJETO:

BASSO Engenharia e Construções Ltda. CREA : RS 59.725

Engº. Civil: Roberto José Basso _____
CREA: - RS 04.834

Rua Dom José Baréa, nº 2164 Fone: 3222 77 11 - Caxias do Sul - RS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

EXECUÇÃO:

ASSUNTO: ENERGIA P/ CLIMATIZAÇÃO

DATA: OUTUBRO / 2009

PRANCHA: E10

DESIGNAÇÃO: PLANTA DO TÉRREO E 1° ANDAR

ESCALA: 1:75