

PLANTA BAIXA 2° ANDAR



PLANTA BAIXA 3° ANDAR

CONVENÇÕES:

- –CAIXA DE PISO SIMPLES (DUTOTEC)
- –CAIXA DE TOMADAS ENERGIA ESTABILIZADA E COMUM NO PISO (DUTOTEC)
- –CAIXA DE TOMADAS TELEFONE INTERNO/EXTERNO NO PISO (DUTOTEC)
- –CAIXA DE TOMADAS INFORMÁTICA NO PISO (DUTOTEC)
- –CD EXISTENTE EMBUTIDA – À INSTALAR + 3 CIRCUITOS #2,5mm2 PROTEÇÃO DE 20A, EXCLUSIVOS PARA TOMADAS
- –ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NA LAJE DO TETO BITOLA Ø20mm
- –ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO OU PAREDE BITOLA Ø20mm
- –CONDUTOR NÃO COTADO E BITOLA 2,5mm2/750V.
- –ELETRODUTO NÃO COTADO É DE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 20mm

OBSERVAÇÃO:
AS CAIXA DE TOMADAS ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E DE INFORMÁTICA SERÃO COMPLETAS C/SUPORTES INDIVIDUAIS PARA CADA UNIDADE

AMPLIAÇÃO 2009 – AUMENTO DE CARGA (2° ANDAR)

CD	CIRCUITO	TIPO	PONTOS	CARGA (W) no ponto	CARGA (W) no circuito	PROT.(A)	CONDUTOR em mm2	FASE
11 (existente)	2D	TOMADAS	16	100	1600	20	2,5	C
	2E	NO BREAK	16	100	2000	20	2,5	A
S.TOTAL					3600W			

AMPLIAÇÃO 2009 – AUMENTO DE CARGA (3° ANDAR)

CD	CIRCUITO	TIPO	PONTOS	CARGA (W) no ponto	CARGA (W) no circuito	PROT.(A)	CONDUTOR em mm2	FASE
13 (existente)	3D	TOMADAS	16	100	1600	20	2,5	A
	3E	NO BREAK	16	100	2000	20	4,0	B
S.TOTAL					3600W			

ÚLTIMA MODIFICAÇÃO: 16.09.2009

REFORMA E AMPLIAÇÃO

PROJETO ANTERIOR APROVADO SOB REGISTRO Nº 1448 EM 12/12/2002.

RUA ALFREDO CHAVES, 1323 - BAIRRO EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS.

PROPRIETÁRIO:
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAXIAS DO SUL - RS

PROJETO: BASSO Engenharia e Construções Ltda. CREA : RS 59.725

Engº. Civil: Roberto José Basso _____
CREA: - RS 04.834

Rua Dom José Baréa, nº 2164 Fone: 3222 77 11 - Caxias do Sul - RS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

EXECUÇÃO:

ASSUNTO: TOMADAS (elétricas,telefônicas e informática)

DATA: OUTUBRO / 2009

PRANCHA: E08

DESIGNAÇÃO: PLANTA DO 2º E 3º ANDAR

ESCALA: 1:75