

PLANTA BAIXA 1° SUBSOLO

CONVENÇÕES:

- CAIXA DE TOMADAS EXTERNA TIPO CONDULETE – (100x100x50mm) H=300mm
- CAIXA DE TOMADAS EXTERNA TIPO CONDULETE – (50x100x50mm) H=300mm
- CD EXISTENTE EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA
  PROTEÇÃO DE 20A, EXCLUSIVOS PARA TOMADAS
- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NA LAJE DO TETO BITOLA Ø20mm
- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO OU PAREDE BITOLA Ø20mm
- CONDUTOR NÃO COTADO É BITOLA 2,5mm2/750V.
- ELETRODUTO NÃO COTADO É DE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 20mm

OBSERVAÇÃO:
AS CAIXA DE TOMADAS ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E DE INFORMÁTICA SERÃO EM CAIXA ÚNICA (300x100x50mm), COM TRÊS DIVISÕES E TAMPA DE BRONZE OU AÇO ESCOVADO COM AS TOMADAS IDÊNTICAS ÀS EXISTENTES.

ÚLTIMA MODIFICAÇÃO: 16.09.2009

REFORMA E AMPLIAÇÃO

PROJETO ANTERIOR APROVADO SOB REGISTRO Nº 1448 EM 12/12/2002.

RUA ALFREDO CHAVES, 1323 - BAIRRO EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS.

PROPRIETÁRIO:
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAXIAS DO SUL - RS

PROJETO: BASSO Engenharia e Construções Ltda. CREA : RS 59.725
Engº. Civil: Roberto José Basso
CREA: - RS 04.834
Rua Dom José Baréa, nº 2164 Fone: 3222 77 11 - Caxias do Sul - RS
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

EXECUÇÃO:

ASSUNTO: TOMADAS (elétricas,telefônicas e informática)

DATA: OUTUBRO / 2009

PRANCHA: E06

DESIGNAÇÃO: PLANTA DO 1º SUBSOLO

ESCALA: 1:75